

УТВЕРЖДАЮ
Директор МОБУ «Б-Сыресе́вская СОШ»


В.Р.Сидельникова
«26» 09 2016г.



**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ 1**

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Вид (наименование) объекта общеобразовательное учреждение
1.2. Адрес объекта 431662, РМ, Ичалковский район, с. Б-Сыреси, ул. Советская, д. 7 «Б»
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 1этаж, 1495,8 кв.м.
- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м.
1.4. Год постройки здания 2006, последнего капитального ремонта _____ -
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего _____, капитального _____

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Берегово-Сыресе́вская средняя общеобразовательная школа», МОБУ «Б-Сыресе́вская СОШ»
1.7. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)-опреативное управление
1.8. Юридический адрес организации (учреждения): 431662, РМ, Ичалковский район, с. Б-Сыреси, ул. Советская, д. 7 «Б»
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) - государственная
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) - муниципальная
1.11. Вышестоящая организация (наименование) - Управление образования Администрации Ичалковского муниципального района
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 431640, РМ, Ичалковский район, с. Кемля, ул. Советская, д.62

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)
образование
2.2 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) – дети
2.3 Категории обслуживаемых инвалидов (по виду нарушений): инвалиды на коляске, инвалиды с патологией опорно-двигательного аппарата, по зрению, по слуху, с умственной отсталостью
2.4 Виды услуг образовательная деятельность
2.5 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)
- на объекте
2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: по плану 150 человек, количество обслуживаемых в день - 69.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) - нет

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Школьный автобус маршрут Б-Сыреси-Парадеево-Б-Сыреси, Б-Сыреси-Папулево
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 10 м

3.2.2 время движения (пешком) 2 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) - нет.

Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

Перепады высоты на пути: есть, нет (описать- нет)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (обустроены)

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)			
		«А» доступность всех зон и помещений - универсальная	«Б» специально выделенные участки и помещения	«ДУ» доп.помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно	«Нет» не организована доступность
1.	Все категории инвалидов и МГН				
	<i>в том числе инвалиды:</i>				
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДЧ			
3	с нарушениями опорно- двигательного аппарата	ДЧ			
4	с нарушениями зрения	ДЧ		ДУ	
5	с нарушениями слуха			ДУ	
6	с умственными нарушениями	ДЧ			

* - с учетом СП 35-101-2001, СП 31-102-99

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п \п	Основные структурно- функциональные зоны	Состояние доступности для основных категорий инвалидов**					
		К для передвига- ющихся на креслах- колясках	О с другими нарушениями ОДА	С с наруше- ниями зрения	Г с наруше- ниями слуха	У с умствен- ными наруше- ниями	Для всех категорий МГН
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП	ДП	ДП	ДП	ДП	ДП

2	Вход (входы) в здание	ДП	ДП	ДП	ДП	ДП	ДП
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДУ	ДЧ
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП	ДП	ДЧ	ДЧ	ДУ	ДУ-ДЧ
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДУ	ДУ-ДЧ
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП	ДП	ДП	ДП	ДП	ДП
8	Все зоны и участки	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ

** Указывается: ДП - доступно полностью, ДЧ - доступно частично, ДУ - доступно условно, Нет - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности: доступно условно, доступно частично



4. Управленческое решение

- 4.1. Мер по адаптации не требуется не требуется
- 4.2. Адаптация в порядке текущего ремонта в период не требуется
- 4.3. Адаптация в порядке капитального ремонта, реконструкции в период не требуется
- 4.4. Организация альтернативной формы обслуживания (указать) не требуется
- 4.5. Адаптации для обслуживания инвалидов не подлежит (причина) не подлежит
- 4.6. Включено в адресную программу (план) не включена
- 4.7. Размещена информация на открытом информационном ресурсе (карте доступности) не размещена

указать информационный ресурс, дату размещения (обновления) информации

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

- Информации об объекте, подписанной  директор В.Р. Сидельникова
(Должность, Ф.И.О.)
от «28» февраля 2016 г.,
- Акта обследования объекта: № акта 1, дата «27» февраля 2016 г.
Руководитель рабочей группы:  зам. директора по УВР Борисова А.Н.
(Должность, Ф.И.О.)
- Решения Комиссии _____

от «___» _____ 20___ г.



АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ
№ 1

Наименование территориального
образования субъекта РФ

« ____ » _____ 20__ г.

1. Общие сведения об объекте

Наименование объекта Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Берегово-Сыресеvская средняя общеобразовательная школа» 1

Вид объекта: общеобразовательное учреждение

Адрес объекта: 431640, РМ, Ичалковский район, с. Кемля, ул. Советская, д.62

Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание _____ 1 _____ этаж, _____ 1495,8 _____ кв.м. кв.м.

- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м.

Год постройки здания 2006, последнего капитального ремонта _____

Дата предстоящих работ (текущего, капитального ремонта, реконструкции) _____
(нужное подчеркнуть)

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)
образование

2.2 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) – дети

2.3 Категории обслуживаемых инвалидов (по виду нарушений): инвалиды на коляске, инвалиды с патологией опорно-двигательного аппарата, по зрению, по слуху, с умственной отсталостью

2.4 Виды услуг образовательная деятельность

2.5 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)
- на объекте

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: по плану 150 человек, количество обслуживаемых в день - 69.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) - нет

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
Школьный автобус: маршрут Б-Сыреси-Парадеево-Б-Сыреси,

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 10 м

3.2.2 время движения (пешком) _____ 2 _____ мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) - нет,

Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет
 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет
 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать - нет)
 Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (обустроены)

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)			
		«А» доступность всех зон и помещений - универсальная	«Б» специально выделенные участки и помещения	«ДУ» доп.помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно	«Нет» не организована доступность
1.	Все категории инвалидов и МГН				
	<i>в том числе инвалиды:</i>				
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДЧ			
3	с нарушениями опорно- двигательного аппарата	ДЧ			
4	с нарушениями зрения			ДУ	
5	с нарушениями слуха			ДЧ	
6	с умственными нарушениями	ДЧ			

* - с учетом СП 35-101-2001, СП 31-102-99

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п \п	Основные структурно- функциональные зоны	Состояние доступности для основных категорий инвалидов**					
		К для передвига- ющихся на креслах- колясках	О с другими нарушениями ОДА	С с наруше- ниями зрения	Г с наруше- ниями слуха	У с умствен- ными наруше- ниями	Для всех категорий МГН
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП	ДП	ДП	ДП	ДП	ДП
2	Вход (входы) в здание	ДП	ДП	ДП	ДП	ДП	ДП
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП	ДП	ДУ	ДУ	ДП	ДП-ДУ
5	Санитарно- гигиенические помещения	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДП	ДП	ДП-ДЧ
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП	ДП	ДП	ДП	ДП	ДП
8	Все зоны и участки	ДЧ	ДЧ	ДП-ДЧ	ДЧ	ДЧ-ДП	ДЧ-ДЧ

** Указывается: ДП - доступно полностью, ДЧ - доступно частично, ДУ - доступно условно, Нет - недоступно

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ № п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)				
		Не нуждается (доступ обеспечен)	Ремонт (текущий, капитальный)	Индивидуальное техническое решение (ТСР)	Технические решения невозможны	Организация альтернативной формы обслуживания
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается (доступ обеспечен)				
2	Вход (входы) в здание	Не нуждается (доступ обеспечен)				
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)			ТСР		
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Не нуждается (доступ обеспечен)				
5	Санитарно-гигиенические помещения	Не нуждается (доступ обеспечен)				
6	Система информации и связи (на всех зонах)			ТСР		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается (доступ обеспечен)				
8	Все зоны и участки	Не нуждается (доступ обеспечен)				

4.2. Для принятия решения требуется (не требуется):

(нужное подчеркнуть)

4.2.1. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников) _____

не требуется

4.2.2. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации - не требуется;

4.2.3. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта)- не требуется ;

4.2.4. согласование с потребителем (общественными организациями) - не требуется;

4.2.5. имеется заключение уполномоченной организации (наименование, дата), прилагается _____

4.3. Для организации (обеспечения) доступности необходимо выполнить следующие мероприятия:

4.3.1. Мер по адаптации не требуется (адаптации не подлежит), причина: Мер по адаптации не требуется

4.3.2. Адаптация в порядке ремонта (текущего, капитального), период - не требуется

4.3.3. Адаптация с помощью ТСР, указать необходимые средства: _____

4.3.4. Техническое решение невозможно (причины _____)

4.3.5. Организация альтернативной формы обслуживания (помощь на объекте, на дому, дистанционно) _____

4.3.6. Другое _____

4.4. Информация может быть размещена на открытом электронном ресурсе (карте доступности)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--------------------------------------------|----------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на <u>1</u> л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на <u>1</u> л. |
| 3. Путей движения в здании | на <u>2</u> л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на <u>1</u> л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на <u>3</u> л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на <u>1</u> л. |

Результаты фотофиксации на объекте МОБУ «Б-Сыресеvская СОШ» на 27 л.
Поэтажные планы, паспорт БТИ _____ на 12 л.
Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Руководитель

рабочей группы: Заместитель директора по УР А.Н.Борисова
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Члены рабочей группы:

Председатель профкома Е.В. Балакина
(Должность, Ф.И.О.)

Заместитель директора по ВР Р.В.Шаляева
(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

В том числе:

представители общественных
организаций инвалидов

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

представители организации,
расположенной на объекте

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Управленческое решение согласовано « ____ » _____ 20__ г. (протокол № ____)
Комиссией

(название). _____

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1_ от «28» февраля 2016 г.

Г Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения
«Берегово-Сыресе́вская средняя общеобразовательная школа»

Республика Мордовия, Ичалковский район, с.Б-Сыреси, улица Советская, 7 «Б».

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	на плане	фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть			Замечаний не выявлено	ДП-В		
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть			Замечания имеются	ДЧ		Пандус внутри здания
1.3	Лестница (наружная)	есть			Замечаний не выявлено	ДП-В		
1.4	Пандус (наружный)	есть			Замечаний не выявлено	ДП-В		
1.5	Автостоянка и парковка	есть			Зоны для парковки (стоянки) автомобиля инвалида: - не обозначены знаками (международными);	ДП-В		Знаки парковки для инвалидов.
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть			Замечаний выявлено не	ДП-В		

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Путь (пути) движения на территории	ДП-В			
Автостоянка и парковка	ДП-В			Знаки парковки для инвалидов.

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от «28» февраля 2016

I Результаты обследования:**2. Входа (входов) в здание**

Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения

«Берегово-Сыресеvская средняя общеобразовательная школа»

Республика Мордовия, Ичалковский район, с.Б-Сыреси, улица Советская, 7 «Б».

Наименование объекта, адрес

№	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	на плане	фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Лестница (наружная)	есть			Замечаний не выявлено	ДП-В		
2	Пандус (наружный)	есть			Замечаний не выявлено	ДП-В		
3	Входная площадка (перед дверью)	есть			Замечаний не выявлено	ДП-В		
4	Дверь (входная)	есть			Замечаний не выявлено	ДП-В		
5	Тамбур	есть			Замечаний не выявлено	ДП-В		
	ОБЩИЕ требования к зоне				Замечаний не выявлено	ДП-В		

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно. ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Доступность зоны универсальная.

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения

«Берегово-Сыресе́вская средняя общеобразовательная школа»

Республика Мордовия, Ичалковский район, с.Б-Сыреси, улица Советская, 7 «Б».

Наименование объекта, адрес

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
	есть / нет	на плане	фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Коридор (вестибюль, зона ожидания)	есть			Замечаний не выявлено	ДП-В		
Лестница (внутри здания)	есть			Замечаний не выявлено	ДЧ -В		
Пандус (внутри здания)	нет					Сделать пандусы	Реконструкция лестницы
Лифт пассажирский (или подъемник)	нет						
Дверь	есть			Замечаний не выявлено	ДП-В		
Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть			Замечаний не выявлено	ДП-В		
ОБЩИЕ требования к зоне				Предупредительная информация о препятствии (перед дверными проемами и входами на лестницы и пандусы, перед поворотом коммуникационных путей):	ДЧ-В	Сделать предупредительную информацию о препятствии	Реконструкция лестницы

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Лестница (внутри здания)				
Пандус (внутри здания)				Сделать пандусы
Лифт пассажирский (или подъемник)				

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _Сделать пандусы внутри здания

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения
«Берегово-Сыресеvская средняя общеобразовательная школа»
Республика Мордовия, Ичалковский район, с.Б-Сыреси, улица Советская, 7 «Б».
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	на плане	фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Классная форма обслуживания	есть			Замечаний не выявлено	ДП-В		
4.2	Зальная форма обслуживания	есть			Замечаний не выявлено	ДП-В		
4.3	Приливочная форма обслуживания	нет						
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет						
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет						
ОБЩИЕ требования к зоне					Замечаний не выявлено	ДП-В		

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Недостатки не выявлены.

I Результаты обследования:

Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения
«Берегово-Сыресеvская средняя общеобразовательная школа»
Республика Мордовия, Ичалковский район, с.Б-Сыреси, улица Советская, 7 «Б».
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант II – места приложения труда

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания	Работы по адаптации объектов	
	есть/ нет	на плане	№ фото		Значимо для инвалида (категория)	Содержание
Место приложения труда	Нет					

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативно формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант III – жилые помещения

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
	есть/ нет	на плане	фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	нет						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВИД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения
«Берегово-Сыресеvская средняя общеобразовательная школа»
Республика Мордовия, Ичалковский район, с.Б-Сыреси, улица Советская, 7 «Б».

Наименование объекта, адрес

Наименование элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	на плане	фото	3	Содержание	Виды работ
Туалетная кабинка	есть			ДЧ-В	<p>Перенести выключатели и розетки на высоту 0.8 м.</p> <p>Туалетные кабинки расширить на 0,65м, углубить на 0,6 м.</p> <p>монтировать крючками.</p> <p>Кабины личной гигиены женщин: размеры в плане - 1,8 на 2,6 м.</p> <p>Расширить проходы на 0,9, если позволит конструкция здания</p>	Если будет реконструкция здания
Душевая кабинка	Нет				<p>Душевая кабинка: не менее одной кабины, оборудованной для инвалида на кресле-коляске, с пространством для подъезда кресла-коляски перед ней.</p> <p>Параметры душевых:</p> <p>- 1,8 на 1,8 м (закрытые);</p> <p>- 1,2 на 0,9 м (открытые, со сквозным проходом,</p>	Если будет реконструкция здания

полудуши).
Проходы между рядами для кабин душевых (закрытых и открытых)
- ширина не менее 1,8 м.

Индивидуальные шкафы:
- совмещенные (для уличной, домашней и рабочей одежды),
- высотой не более 1,3 м от пола (то же для крючков для одежды),
- размеры в плане 0,4 на 0,5 м,
- нумерация шкафов рельефная и на контрастном фоне.
Скамьи в гардеробных размером 0,6 на 0,8 м.
Проходы между рядами для шкафов гардеробных шириной не менее:
- 2,4 м,
- 1,8 м - без скамей.
В раздевальных при спортивных сооружениях для занимающихся инвалидов:
- места для хранения кресел-колясок;
- индивидуальные кабины
- по одной кабине на трех одновременно занимающихся инвалидов на креслах-колясках (**площадью каждая не менее 4 кв.м**);
- индивидуальные шкафы для одежды, в т.ч. для хранения костылей и протезов (не менее двух) высотой не более 1,7 м;
- скамья длиной не менее 3 м, шириной не менее 0,7 м и высотой

Бытовая комната (гардеробная) нет

Если будет реконструкция здания

					<p>скамьи свободное пространство для подъезда кресла-коляски);</p> <p>- либо вдоль одной из стен скамья размером не менее 0,6 на 2,5 м.</p>	
ОБЩИЕ требования к зоне			<p>Не менее одной универсальной кабины, доступной для всех категорий граждан в общественных зданиях.</p> <p>Установка поручней, штанг, поворотных или откидных сидений:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в универсальной кабине, - в других санитарно-гигиенических помещениях для всех категорий граждан, в том числе инвалидов <p>Выключатели и розетки в помещениях - на высоте 0,8 м от уровня пола</p>		<p>Установить универсальную кабинку, поручни, поворотные или откидные сидения</p> <p>Выключатели и розетки в помещениях - на высоте 0,8 м от уровня пола</p>	Если буд реконстру ция здани

III Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Туалетная комната	ДЧ-В			
Душевая/ванная комната				Реконструкция
Бытовая комната (гардеробная)				Реконструкция здания

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Все выявленные недостатки будут устранены, если будет реконструкция здания.

Приложение 6

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ №1

от «28» февраля 2016 г.

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения

«Берегово-Сыресеvская средняя общеобразовательная школа»

Республика Мордовия, Ичалковский район, с.Б-Сыреси, улица Советская, 7 «Б».

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	на плане	фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть			Нет световой сигнализации	ДЧ-В	Установить световую сигнализацию	Если будет реконструкция здания
6.2	Акустические средства	есть			Замечаний не выявлено	ДЧ-В		
6.3	Тактильные средства	нет					Установить тактильные средства	Если будет реконструкция здания
	ОБЩИЕ требования к зоне				Система оповещения о пожаре - световая, синхронно со звуковой сигнализацией предупреждать об опасности в экстремальных ситуациях и т.п.		Установить световую сигнализацию	Если будет реконструкция

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Визуальные средства	ДЧ-В			Установить световую сигнализацию

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Все выявленные недостатки будут устранены во время реконструкции здания школы (если будет реконструкция здания)

Приложение А.5

Адресная программа (план) адаптации объектов социальной инфраструктуры и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других МГН на территории

Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения «Берегово-Сыресевская средняя общеобразовательная школа»
Республика Мордовия, Ичалковский район, с.Б-Сыреси, улица Советская, 7 «Б».

п	Наименование объекта и название организации, расположенной на объекте	Адрес объекта	№ паспорта доступности объекта	Плановые работы		Ожидаемый результат (по состоянию доступности) ***	Финансирование		Ответственный исполнитель, соисполнители	Дата текущий контроль
				Содержание работ*	Вид** работ		Объем, тыс.руб.	Источник		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10
	<u>Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения «Берегово-Сыресевская средняя общеобразовательная школа»</u>	<u>Республика Мордовия, Ичалковский район, с.Б-Сыреси, улица Советская, д. 7 «Б».</u>								
				Знаки парковки для инвалидов	ТР	ДП-В			Муниципальный бюджет	
				Сделать марши не менее 1,35м, если предусмотрено конструкцией здания	Рек	ДП-В			Республиканский бюджет	
				Санитарно-гигиенические помещения		ДП-В			Республиканский бюджет	
				Сделать предупредительную информацию о препятствии		ДП-В			Республиканский бюджет	

		Установить световую сигнализацию	ДП-В	Республиканский бюджет	
		Установить тактильные средства	ДП-В	Республиканский бюджет	

Примечание: структура (разделы) адресной программы (плана) формируются аналогично структуре Реестра ОСИ

* - указываются мероприятия в соответствии с управленческим решением – «Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта» Паспорта ОСИ

** - указывается вид работы в соответствии с классификатором:

ТР – текущий ремонт

ПСД – подготовка проектно-сметной документации

Стр - строительство


КР – капитальный ремонт

Рек – реконструкция

Орг – организация альтернативной формы обслуживания и др. орг. мероприятия

*** - указывается: **ДП-В** - доступен полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); **ДЧ-В** - доступен частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно (ДУ-В или ДУ-И)

УТВЕРЖДАЮ
Директор МОБУ «Б-Сыресеvская СОШ»


« 26 » / 102 / В.Р.Сидельникова /
2016 г.



ИНФОРМАЦИЯ об объекте социальной инфраструктуры К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ № 1

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Вид (наименование) объекта общеобразовательное учреждение
1.2. Адрес объекта 431662, РМ, Ичалковский район, с. Б-Сыреси, ул. Советская, д. 7 «Б»
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 1 этаж, 1495,8 кв.м.
- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м.
1.4. Год постройки здания 2006, последнего капитального ремонта _____
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего _____, капитального _____

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Берегово-Сыресеvская средняя общеобразовательная школа», МОБУ «Б-Сыресеvская СОШ»
1.7. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) – оперативное управление
1.8. Юридический адрес организации (учреждения) 431662, РМ, Ичалковский район, с. Б-Сыреси, ул. Советская, д. 7 «Б»
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) - государственная
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) - муниципальная
1.11. Вышестоящая организация (наименование) - Управление образования Администрации Ичалковского муниципального района.
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 431640, РМ, Ичалковский район, с. Кемля, ул. Советская, д.62

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, др. _____ образование)
2.2 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) - дети
2.3 Категории обслуживаемых инвалидов (по виду нарушений): инвалиды на коляске, инвалиды с патологией опорно-двигательного аппарата, по зрению, по слуху, с умственной отсталостью
2.4 Виды услуг _____ образовательная деятельность
2.5 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) - на объекте
2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, _____ по плану 150 человек, количество обслуживаемых в день 69

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) школьный автобус по маршруту Б-Сыреси-Парадеево-Б-Сыреси,
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь следования к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта :

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 10 м

3.2.2 время движения (пешком) 2 мин

3.2.3 выделенный от проезжей части пешеходный путь (да, нет) - нет,

3.2.4. перекрестки (нерегулируемых; регулируемых – со звуковой сигнализацией и таймером) - нет

3.2.5. информация на пути следования к объекту: акустической, тактильной, визуальной - нет

3.2.6. перепады высоты на пути (съезды с тротуара и др.), их обустройство для инвалидов на коляске - обустроены

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (с учетом СП 35-101-2001)

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта			
		«А» доступность всех зон и помещений - универсальная	«Б» специально выделенные участки и помещения	«ДУ» доп.помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно	«Нет» не организована доступность
1.	Все категории инвалидов и МГН				
	в том числе инвалиды:				
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДЧ			
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДЧ			
4	с нарушениями зрения			ДУ	
5	с нарушениями слуха	ДЧ			
6	с умственными нарушениями			ДУ	

4. Управленческое решение (предложения по адаптации объекта)

4.1. Мер по адаптации не требуется (объект доступен для МГН) не требуется

4.2. Адаптация в порядке ремонта (текущего, капитального) в период не требуется

4.3. Адаптация с помощью вспомогательных ТСР (указать) требуется

4.4. Технические решения невозможны, адаптации не подлежит (причины) не подлежит

4.4. Организация альтернативной формы обслуживания (указать) нет

4.6. Требуется дополнительные согласования (с кем) не требуется

либо: имеются заключения иных организаций (указать, приложить) имеется

4.7. Размещение информации на открытом информационном ресурсе (карте доступности) не размещена

Уполномоченный представитель объекта: зам. директора по УВР Борисова А.И

(Должность, Ф.И.О.)

Координаты для связи 8834 33 2-53-84

(Подпись)

РЕЕСТР ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И УСЛУГ В ПРИОРИТЕТНЫХ СФЕРАХ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

(Заполняется по данным руководителя организации, расположенной на объекте)

1. Общие сведения							2. Характеристика деятельности (по обслуживанию населения)			
№№ п/п	Наименование объекта	Адрес объекта	№ паспорта доступности объекта	Название организации на ОСИ*	Форма собственности	Вышестоящая организация	Сфера (вид) деятельности	Категории населения	Категории инвалидов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Общеобразовательное учреждение	431662, РМ, Ичалковский район, с. Б-Сыреси, ул. Советская, д. 7 «Б»	1	МОБУ «Б-Сыресе́вская СОШ»	государственная	Управление образования Администрации Ичалковского муниципального района	образование	дети	инвалиды на коляске, инвалиды с патологией опорно-двигательного аппарата, по зрению, по слуху, с умственной отсталостью	

* Вносятся все организации, присутствующие на объекте, в том числе арендуемые помещения.

РЕЕСТР ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И УСЛУГ В ПРИОРИТЕТНЫХ СФЕРАХ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Часть

(Заполняется по данным обследования и реализации управленческих решений)

1. Общие сведения			2. Состояние доступности объекта				3. Управленческое решение			
№№ п/п	Вид и наименование объекта	Адрес объекта	№ паспорта объекта	Вариант обустройства объекта	Состояние доступности для различных категорий инвалидов	Нуждаемость и очередность адаптации	Вид работ по адаптации	Дата исполнения	Результаты контроля	Д
1	Общеобразоват ельное учреждение, муниципальное общеобразоват ельное бюджетное учреждение «Берегово- Сыресеовская средняя общеобразоват ельная школа»	431662, РМ, Ичалковс кий район, с. Б- Сыреси, ул. Советская , д. 7 «Б»	1	А	ДЧ	Не нуждается	Пандус внутри здания Оповеще ние и связь	нет	10	вн
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

в) с д т р г н р- р- у

ва/ 1»

В деле прошнуровано,
пронумеровано и

скреплено печатью 24
страниц.

Директор: 
В.Р.Сидельникова

